

Foskros Fjällby Samfällighet

Proposition till Årsmötet 2017-04-14 **Förbättrad vattenanläggning**

I denna proposition framlägger styrelsen för Foskros Fjällby Samfällighet förslag om att förbättra nuvarande vattenanläggning.

Nuvarande anläggningens placering och utförande skapar idag kapacitetsbrist vid hög belastning. Ytkällan som ska täcka upp vid behov fungerar inte tillfredställande och kräver mycket underhåll och bevakning, samt ger ej godkänd vattenkvalité. Detta skapar driftosäkerhet, extra kostnader i form av extern bevakning samt missnöje vid höga uttag. Dagens slingor är uppdelade i övre slingan 23 tomter, nedre slingan 83 tomter. Fördelningen är ojäm och skapar obalans i distributionen, och ineffektivt underhåll vid tex läcksökning.

Styrelsens förslag är att en ny hydrofor installeras på 1,5 m³ i bef pumphus. Till detta borras 1 nytt djuphål på ca 140- 200 m att ersätta Hål 1 som ger lite vatten. Hydroforen sammankopplas med bef anl och ger FFS en större total vattenreservoar vid höga uttag. Ytkällan används primärt inte.

Budgeterad kostnad se separat bilaga: *"Förbättrad vattenanläggning"*

Med ovanstående som grund yrkar styrelsen:

- att årsmötet antar bifogat förslag (Förbättrad vattenanläggning)

Foskros den 14 april 2017

Styrelsen